

ПРЕДПИСАНИЕ № 134п-05-2019

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

29 апреля 2019г.

г.Краснодар

Главный специалист - эксперт Аузина Татьяна Викторовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 000227 от 20.03.2019

ГБПОУ КК ПСХК, г. Краснодар, улица им. Бершанской, 220

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

Ст. 28, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ст. 4 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; п.п. 4.1.1, 5.1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"; п.4.5 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта": п. 6.2 СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита":

п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. В кабинетах ИВТ допускается использование бытовых и офисных стульев, отсутствуют специализированные стулья, имеющие подъемно - поворотные устройства и обеспечивающие поддержание рациональной рабочей позы, при работе на ПЭВМ.

п.4.5 СП 2.1.2.3304-15. Целостность гигиенического покрытия полов помещения для занятия пятиборьем нарушена, поверхность пола не ровная. Помещения мужских и женских раздевалок, санузлов и душевых, расположенных в крыле медицинского блока, имеют дефекты в виде участков с отслоившейся краской, нарушением целостности гигиенического покрытия стен и полов, отделка стен технического помещения имеет дефекты в виде пятен сырости, не имеет гигиенической отделки, что препятствует проведению качественной уборки поверхностей влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

п.4.1.1 СП 2.1.2.2844-11. Отсутствует подводка горячей проточной воды в помещения умывальных, расположенные на каждом этаже общежития в левом крыле

п.5.1 СП 2.1.2.2844-11. Помещения кухни 2 этажа, санитарных узлов в левом крыле общежития (особенно санузла на 3 этаже), умывальной на 4 этаже требуют проведения ремонта: отмечается нарушение целостности гигиенического покрытия стен и потолка; на потолках и стенах краска местами отслоилась, имеются пятна сырости, плиточное покрытие пола и стен старое, места, где отсутствует плитка, покрашены масляной краской, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением дез. средств в указанных помещениях.

ст. 36, ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ - отсутствуют сведения о гигиенической аттестации у сотрудников Мишина Ю.П., Пенского В.Б., Григорьева Е.С., Барвиченко С.С., Феденишина А.В., Бабаян Е.В., Белецкой Е.Ю., Грищенко О.С., Евнановой Т.А., Косенко А.Н., Сараева Г.М., Речковой И.С., Яновской А.О., Шаповаловой Т.А.,

ст. 4 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ, п.6.2 СП 3.1.2952-11 отсутствуют полные сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок: против кори у сотрудников: Дорохина Е.А., Кваксина Л.Д., Родионовой М.П., Счастливецкой Л.А., Кудактина И.А., Шалыгиной О.Г. (ревакцинация), Бондаревой И.В., Голик А.М., Николаевой И.Л., Санаевой Л.Г., Старковой Е.В., АДСМ у сотрудников: Дорохиной В.В., Полякова Г.М., Мушниковой С.П., Беретарь М.А., Колесниковой Е.А., против гепатита В у Колесниковой Е.А., Костюк Ю.И., Липского М.Н., Мосолова Д.Д., Старковой Е.В., полностью отсутствуют прививки в соответствии с национальным календарем у Авраменко И.И.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

ст. 4 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.п. 4.1.1, 5.1 СП 2.1.2.2844-11, п.4.5 СП 2.1.2.3304-15, п. 6.2 СП 3.1.2952-11

Срок до 01.04.2020


Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в срок до **01.04.2020** по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 100 .

3. Ответственным за выполнение предписания является ГБОУ КК ПСХК в лице законного представителя директора Тимченко Ю.Г.

4. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт
Аузина Татьяна Викторовна



(подпись)

Главный специалист - эксперт
Тверезовская Ирина Владимировна



(подпись)

Предписание получил  директор Тимченко Ю.Г.
(подпись, ФИО)

30.04.2019
(дата)